



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.СН.ПР009.Н.00183
(номер сертификата соответствия)

001324
(бухгалтерский номер (бланка))

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868.
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ.
Фактический адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Посьетская 10, оф. 5, РОССИЯ, телефон: +74232514050,
адрес электронной почты: 514050av@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868.
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пена полиуретановая монтажная профессиональная марки «KRONbuild огнестойкая В1», выпускаемая по Технической документации изготовителя.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Серийный выпуск

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости см. приложение - бланк № 000709.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2023/01-11/1-ЛС от 11.01.2023 г., ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2022 г., 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) №ЦОТК.RU.МК009.К000150 от 03.06.2022 г. выдан ОС ООО "Лаборатория стандартов", рег. № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.01.2023 г. по 10.01.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.СН.ПР009.Н.00183
(номер сертификата соответствия)

000709
(учетный номер бланка)

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая В1», глубиной заделки шва не менее 200 мм и шириной шва не более 10 мм – EI240.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева