

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00516/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПК ИТ») ОГРН: 1167746590296, ИНН: 7728342683. Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, Россия, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 199, телефон: +7 (495) 198-13-36, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПК ИТ») ОГРН: 1167746590296, ИНН: 7728342683. Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, Россия, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 199; адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108840, Россия, город Москва, город Троицк, ул. Физическая, дом 11, строение 3, помещение II, комнаты №№ 1-5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие для стен и потолков из водно-дисперсионной краски на основе жидкого калийного стекла (силикат калия) марки "АКТЕРМ КМ0" толщиной сухого слоя от 50 до 200 мкм, с расходом на один слой от 150 до 350 г/м², плотностью от 1,20 до 1,59 г/см³, выпускаемой по ТУ 2316-010-03185388-2012 НЕГОРЮЧАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «АКТЕРМ КМ0».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний № 3615/М-23 от 30.08.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ123-227.23-01 от 21.08.2023г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», Раздел.6, Метод I. Негорючие (НГ) материалы. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Условия хранения: в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35°С. Возможна колеровка по системе RAL.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.08.2023 г. по 30.08.2028 г.

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
орган по сертификации



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

АКТЕРМ